

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ШКОЛА № 79 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»**

426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.9 Января, 193а, тел/факс (3412) 44-64-77  
e-mail: izh\_school79@list.ru



**ОТЧЕТ  
по плану устранения выявленных нарушений  
по предписанию Управления Роспотребнадзора по УР № 3754 от 31.05.2021г.**

№ п/п	Мероприятия	Дата	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Составить план по устранению выявленных нарушений по результатам плановой проверки Управлением Роспотребнадзора по УР в ГКОУ УР «Школа № 79»	до 10.06.2021	Быкова Н.А., зам. директора по АХР	Выполнено
2	Заменить на новые ученические столы и стулья в кабинетах № 11, 33, музыка, 32, 20а, 30а, 24а (логопед), 45, 49.	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Быкова Н.А., зам. директора по АХР	Выполнено, договор № Р-2111/48 от 02.12.2021 РО УР ФФИР, договор поставки № Р-2111/47 от 03.12.2021г. УРО ОООИ «ВОГ»
3	Выполнить ремонт пола в кабинетах в кабинете 1Б класса, в кабинете № 29 , кабинете № 29а, кабинете ЛФК, перед туалетом в спортивном зале, в кабинете № 14, кабинете № 32, кабинете № 33, кабинете № 37.	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Быкова Н.А., зам. директора по АХР	Выполнено, договор подряда № 2/12/21-1 от 02.12.2021г. ИП Бекташев Р.Л.
4	Устранить имеющиеся дефекты на поверхности сен и потолков в кабинете № 13а, 12.	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Быкова Н.А., зам. директора по АХР	Выполнено, своими силами
5	Привести в соответствие с нормируемыми значениями уровни искусственной освещенности на доске в кабинете 15, коэффициента пульсации на доске и партах кабинета 26, на доске и партах кабинета 27, на доске и партах кабинета 28, на доске	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Полякова Г.С., ответственная за ОТ	Выполнено, договор № 03/48.1-009/2022 от 24.02.2022г. ООО «СОТБИ»

	кабинета 28а, на доске и партах кабинета 22а, на доске и партах кабинета 22, на доске и партах кабинета 30, на доске и партах кабинета 32, на доске кабинета 13, на доске кабинета 11, на доске и партах кабинета 15, на доске и партах кабинета 16.			
6	В системах общего и местного освещения одновременно используются светодиодные и люминесцентные лампы в учебных кабинетах № 26, № 27, № 28а, № 29а, № 30, № 35, № 13, № 11, № 15, № 9, № 8, № 20.	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Полякова Г.С., ответственная за ОТ	Выполнено, гос. контракт № 1 от 02.12.2021г. ИП Беспалов А.В.
7	Линейные измерения размеров мебели в обследованных помещениях у всех обучающихся (кабинет 26- 1 «а» класс, кабинет 27- 2 «а» класс, кабинет 13 - 2 «а» класс, кабинет 32 - 4 «а» класс) не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей.	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Полякова Г.С., ответственная за ОТ	Выполнено, произведены: замена мебели, линейные измерения. Договор № ИЖ-01445 от 01.07.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
8	Не укладывается в допустимые нормы предельная наполняемость во 2У классе, 3А классе, а также 3У классе.	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Кокорина Е.В., зам. директора по УВР	выполнено
9	Провести замену диванов в кабинете № 28 – 3У класса, кабинете 1Е класса, № 29 – 5У класс, в кабинете № 30, кабинете № 20 – 7Т класс, кабинете № 15 – 2У класс, кабинете № 16 – 1В класс, кабинете № 17-9Т класс, кабинете № 18 – 10У класс, кабинете № 37 – 5А класс, кабинет № 45, кабинете № 49 .	до 01.08.2022	Соснина Е.В., директор Быкова Н.А., зам. директора по АХР	Выполнено, договор № Р- 2111/48 от 02.12.2021 РО УР ФФир