



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 02.03.2023г. № 315**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной Ксенией Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Школа №
79 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (сокращенное наименование -
ГКОУ УР «Школа № 79»)

Адрес место нахождения юридического лица: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9
Января, д. 193А

Адрес места осуществления деятельности: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января,
д. 193А

ОГРН: 1021801504878, ИНН: 1833017586

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п.2.5.3, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)
- п.114, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

✓ В нарушении раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации освещенности в обследованных помещениях не укладываются в нормируемые значения, а именно: искусственная освещенность в учебном кабинете начальной школы № 14 – на ученических столах, коэффициент пульсации во всех измеренных учебных кабинетах (чтения и русского языка № 33, начальной школы № 13, 14) на досках, ученических столах.

В нарушение п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.114 СанПиН 3.3686-21 профилактическая дератизационная обработка помещений ГКОУ УР «Школа №79» проводилась препаратами «Крысин», «Бромед» на площади 400 кв.м. (подвал); использовалась приманка от грызунов с родентицидным средством «Крысин» «Бромед» с крупой. Не предоставлены данные о контроле эффективности истребительных мероприятий через 10-30 календарных дней после окончания дератизационных работ.

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете №44, в кабинете «1у класс», №42, в кабинете «11у класс», в рекреации и в коридоре на 4 этаже, на лестничной площадке 4 этажа стены и потолки имеют множественные следы протекания кровли.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в учебном кабинете начальной школы № 14 обеспечить уровень коэффициента пульсации освещенности и уровень освещенности в пределах гигиенического норматива, в учебных кабинетах чтения и русского языка № 33, начальной школы № 13 ,14 обеспечить уровень коэффициента пульсации освещенности в пределах гигиенического норматива. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
2. В соответствии с п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.114 СанПиН 3.3686-21 в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний ГКОУ УР «Школа № 79» осуществлять контроль за проведением дератизационных обработок. Контроль эффективности истребительных мероприятий осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
3. В соответствии п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете №44, в кабинете «1у класс», №42, в кабинете «11у класс», в рекреации и в коридоре на 4 этаже, на лестничной площадке 4 этажа выполнить ремонт стен и потолка, устранить дефекты протекания кровли. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР «Школа № 79» по адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 193А


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

 Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 03 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____