

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике**  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**об устранении выявленных нарушений №3754**

“ 31 ” Мая 20 21 г.

Управление Роспотребнадзора по  
Удмуртской Республике,  
г. Ижевск, ул. Ленина, д.106

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по УР Южаковой Марией Андреевной, на основании акта плановой выездной проверки от 31.05.2021 г. №230 установлены нарушения ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Удмуртской Республики «Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Сокращенное наименование – ГКОУ УР «Школа № 79») по адресу: 426060, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 9 Января, 193 а

ИНН 1833017586, ОГРН 1021801504878

1. В соответствии п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.4.9. СП 2.4.3648 в кабинете № 11 – мастерская столярного дела, в кабинете №33 - 7Б класс, в кабинете музыки, в кабинете №32 – 4А класс, кабинете №20а, кабинете №30а, кабинете логопеда, кабинет №45, кабинете №49 ученические столы и стулья с нарушенным покрытием заменить на новые, покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
2. В соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в кабинете 1Б класса, в кабинете №29 - 5У класс, кабинете №29а, кабинете ЛФК, перед туалетом в спортивном зале, в кабинете №14 – 9в класса, кабинете №32 – 4А класс, кабинете №33 - 7Б класс, кабинете №37- 5А класс – выполнить ремонт пола, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
3. В кабинете №13а и кабинете 7У класса на потолке и стене устранить имеющиеся дефекты поверхности стен и потолков в соответствии требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 - потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
4. В соответствии п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 привести в соответствии с нормируемыми значениями уровни искусственной освещенности на доске в кабинете 15; коэффициента пульсации на доске и партах кабинета 26, на доске и партах

кабинета 27, на доске и партах кабинета 28, на доске кабинета 28а, на доске и партах кабинета 22а, на доске и партах кабинета 22, на доске и партах кабинета 30, на доске и партах кабинета 32, на доске кабинета 13, на доске кабинета 11, на доске и партах кабинета 15, на доске и партах кабинета 1.

5. В соответствии п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в системах общего и местного освещения в учебных кабинетах № 26 (1а класс), №27 (3а класс), № 28а (3в класс), №29а (4б класс), №30 (1у класс), №35 (русский язык, информатика), №13 (2а класс), №11 (мастерская столярного дела), №15 (2у класс), №9 (мастерская столярного дела), №8 (мастерская столярного дела), №20 (7т класс) - одновременно не использовать светодиодные и люминесцентные лампы.

6. В соответствии п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 учащихся начальной школы обеспечить учебной мебелью необходимого размера в зависимости от роста обучающегося и подтвердить результатами проведенных замеров: экспертным заключением и протоколом измерения линейных измерений.

7. Обеспечить количество обучающихся во 2 У классе, 3 А классе, а также 3 У классе в соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

8. В соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 провести замену диванов в кабинете №28 – 3У класса, кабинете 1Е класса, №29 - 5У класс, в кабинете №30, кабинете №20 - 7Т класс, кабинете №15 – 2У класс, кабинете №16 -1В класс, кабинете №17 -9Т класс, кабинете №18 – 10У класс, кабинете №37- 5А класс, кабинет №45, кабинете №49, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики установленном законом порядке.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в сроки до 01.08.2022г по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, тел. 22-23-09, доб. 503

Лицо, ответственное за выполнение предписания - ГКОУ УР «Школа № 79»

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Предписание от "31" мая 2021 г. №3754 получила, об установленной законодательством Российской Федераций ответственности за невыполнение предписания предупреждена:


Директор ГКОУ УР «Школа № 79»

  
(подпись)

Соснина Е.В.

Предписание от "31" мая 2021 г. №3754 выдала:

Главный специалист-эксперт  
ОСН Управления Роспотребнадзора по УР



Южакова М.А.