



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 20.02.2024г.

№310

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Булатовой Рузанной Ильдусовной при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казённого общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Школа №79 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (сокращенное наименование – ГКОУ УР «Школа № 79»).

ОГРН: 1021801504878, ИНН: 1833017586.

Адрес место нахождения юридического лица:

-426060, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 193А.

Адрес осуществления деятельности:

-426060, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 193А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в учебных кабинетах №28, №15, №17 покрытие пола, выполненное линолеумом, с наличием дефектов и повреждений (нарушение целостности покрытия линолеума в виде стертости и дыр).

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в учебных кабинетах №29а, №49, в коридоре 4 этажа и в туалетных помещениях 4 этажа на поверхности стен и потолке имеются дефекты (в виде отслоения покраски) и следы протекания кровли.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в учебных кабинетах №28, №15, №17 провести замену покрытия пола (на новое покрытие). Срок до 01.08.2024 г.

2. В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты на поверхности стен и потолка в учебных кабинетах №29а, №49, в коридоре 4 этажа и в туалетных помещениях 4 этажа, возникшие в результате протекания кровли. Срок до 01.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР «Школа №79» юридический адрес: 426060, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 193А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Главный специалист-эксперт ОСН



Булатова Р.И.

С предписанием ознакомлен(а)
и получила директор
ГКОУ УР «Школа №79»



Соснина Е.В.
20.02.2024 г.