


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
20.10.2021	№ 18210061000201196770	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426072, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, тел. 70-01-37 (код-3412),
E-mail: indgpn@18.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/61/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ШКОЛА №79 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ», ИНН 1833017586, ОГРН 1021801504878 в
лице директора Сосниной Е.В.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора
г. Ижевска по пожарному надзору Филатова Евгения Сергеевича от 07.10.2021
№ 19/61, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий № 18210061000201196770 от 07.10.2021

в период

с « 12 » октября 2021 г., 10 час. 30 мин.

« 20 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Полицарповой Татьяной Валентиновной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

директор Соснина Елена Витальевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (дымовые извещатели в складском помещении №3 отсоединены)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	01.10.2022	
2.	На объекте защиты допущена эксплуатация проводов с видимыми нарушениями изоляции (в складском помещении №3)	п. 35 п/п «а» Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	01.10.2022	
3.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (про-	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №	01.10.2022	

	питки) строительных конструкций на кровле здания (акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не представлен).	1479 от 16.09.2020г.)		
4.	Очистка от горючих отходов и отложений вентиляционных систем не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не проведена, акты отсутствуют.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.10.2022	
5.	Отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений столлярных мастерских (каб 7, 8), складских помещений в пищеблоке, складских помещений №2,3. Расчеты не предоставлены.	ст. 1, 4, 5, 6, 53 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.10.2022	
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением их категории и класса зон на входных дверях помещений с наружной стороны (складское помещение в пищеблоке)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.10.2022	
7.	Для отделки потолка в актовом зале допущено применение материалов более высокого класса пожарной	ст. 134, табл.29 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.10.2022	

	опасности чем КМ1 (Фактически КМ3, при численности обучающихся 271 чел.)	безопасности» от 22.07.2008.		
8.	На объекте защиты оставлены без присмотра, включенными в электрическую сеть бытовые приборы, находящиеся в режиме ожидания (компьютеры в компьютерном классе, столярное оборудование и электрический чайник в кабинете №7, телевизор в кабинете №8, в микроволновая печь и телевизор в помещении вахты)	п. 35 п/п «и» Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	01.10.2022	
9.	Допускается использование самодельного удлинителя в помещении вахты	п. 35 п/п «д» Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	01.10.2022	
10.	Допускается хранение предметов ближе 50 см от светильника с лампой накаливания в складском помещении №2	п. 288 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.10.2022	
11.	Ковер, на путях эвакуации, расположенный при выходе из здания не закреплен.	п. 31 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	01.10.2022	
12.	Устройства для самозакрывания дверей на дверях лестничных клеток 4-го этажа находятся в неисправном состоянии	п. 14, 24, подп. г) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.10.2022	
13.	На объекте защиты допускается использование подвала для складирования различных предметов	п/п «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от	01.10.2022	

	(парты, столы, оборудование) и бойлерной на 1 этаже здания (складируются коробки, лестницы, жалюзи, ведра, швабры, снятые двери)	16.09.2020г.)		
14.	На дверях подвального помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытого на замок, отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Всеволод Всеволодович Витальевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Соловьев
(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Поликарпова Татьяна Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Т.В. Поликарпова
(подпись)

